

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)
350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел./факс: 8 (861) 225 -34 -04 e-mail: uspn_kkrai@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Абинского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)
353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, 87 тел./факс 8-86150-5-15-30
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 / 1 / 1-11 - №п.п.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)
школы №6 имени Героя Кубани атамана Мингрельского хуторского казачьего общества
С.А. Осмишина муниципального образования Абинский район

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«18» января 2021 г. проведено мероприятие по надзору *государственным инспектором*
(должность, звание, фамилия,
Абинского района по пожарному надзору капитаном в. службы Калиберда Антоном
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Александровичем, государственным инспектором Абинского района по пожарному надзору
ст. лейтенантом в. службы Забуга Вероникой Александровной, по адресу: Абинский район,
ст. Мингрельская, ул. Казачья, 1

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором МБОУ СОШ №6 Парфеновой Оксаной Викторовной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Препитания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здания не обеспечены нормативным запасом воды для целей наружного пожаротушения	Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ, ст. 5, 6, 62, 68, 151; п.5.2 СП 8.13130.2009, п.54 Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	09.08.2021	
2	Ширина эвакуационного выхода №2 из столовой составляет 0, 85 м (менее 1,2 метра)	п. 8.1.12 СП 1.13130.2009, ст. 53 №123-ФЗ от 22.07.2008 года	09.08.2021	

3	Ширина эвакуационного выхода №2 из большого спортзала составляет 0,82 м (менее 1,2 метра)	п. 8.1.12 СП 1.13130.2009, ст. 53 №123-ФЗ от 22.07.2008 года	09.08.2021	
4	Дверь эвакуационного выхода №2 из большого спортзала в лестничную клетку открывается не в сторону движения эвакуации	ст. 53 №123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 27 д) Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	09.08.2021	
5	Лестничные клетки не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах	ст.53,59 №123-ФЗ от 22.07.2008 года, п.16 д) п.24 Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	09.08.2021	
6	В здании школы в подсобном помещении возле актового зала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст. 5, 46,83 №123-ФЗ от 22.07.2008 года, табл. А1 СП 5.13130.2009	09.08.2021	
7	В поэтажных коридорах отсутствуют двери, оборудованные приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах	ст.53,59 №123-ФЗ от 22.07.2008 года, п.16 д) п.24 Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	09.08.2021	
8	В лестничной клетке №2 люк выхода на кровлю не выполнен противопожарным	ст. 88 № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	09.08.2021	
9	В общем коридоре дверь в электрощитовую не выполнена противопожарной	ст. 5,46,83 №123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 5.6.4 СП 4.13130.2009	09.08.2021	
10	В лестничной клетке №1 на 3 этаже отсутствуют автоматический доводчик.	ст. . 53 №123-ФЗ от 22.07.2008 года, п.24, 27 г) Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	09.08.2021	
11	В здании школы в большом спортзале разбит корпус оповещателя автоматической пожарной сигнализации	п.54 Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	09.08.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

3 квартале

2021 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

государственный инспектор Абинского района по
пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

Калиберда А.А.

по пожарному надзору)



(подпись)

«11» февраля 2021 г.

государственный инспектор Абинского района по
пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

Забуга В.А.

по пожарному надзору)

(подпись)

«11» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«11» февраля 2021 г.

Директор МБОУ СОШ №6

Парфенова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Парфенова Оксана Викторовна

Действителен с 18.02.2022 по 18.02.2023