

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

**ПРЕДПИСАНИЕ № 01п-25-2021**  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

«08» февраля 2021г.

г. Абинск

специалист эксперт ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах Шавкута А.С.

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) на основании распоряжения №01р-25-2021 от 12.01.2021г. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Кубани атамана Мингрельского хуторского казачьего общества С.А. Осьминина муниципального образования Абинский район (МБОУ СОШ № 6), расположенного по адресу: Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Казачья, 1

выявлены нарушения санитарного законодательства:

**ч.5 ст. 12 Федерального закона от 23.12.2013г № 15-ФЗ «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»**

Не соблюдаются требования Федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, в части несоблюдения требований к знаку о запрете курения: на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, находящихся по адресу: Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Казачья, 1 (МБОУ СОШ № 6) на момент проверки не размещен знак о запрете курения, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2014г. №214-н.

**Статья 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**

- п. 1.8. Администрацией школы не обеспечено осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов – не представлены протоколы испытаний внешней среды за 2020 – истекший период 2021 года;
- п. 2.2.3. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с незакрывающимися крышками;
- п. 2.11.1. Администрацией школы допущено скопление строительного мусора на территории школы;
- п. 3.4.5. В гардеробе не установлены лавки (скамейки), отсутствуют места для хранения обуви;
- п. 2.4.6.3. Обеденный зал оборудован столовой мебелью, имеющей дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.5.3. В основных помещениях пищеблока (овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех) обнаружены дефекты и глубокие трещины в стенах, разбитая плитка на полу;
- п. 2.6.5. Перед обеденным залом 4 раковины для мытья рук не обеспечены подводкой горячей воды.
- п. 2.4.3. Часть учебной мебели в кабинетах: технология для девочек, математика, химия, начального класса, биологии имеет дефекты и повреждения покрытия;
- п. 2.4.11. Туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями (установлены только перегородки), частично отсутствуют мусорные ведра, не установлены держатели для туалетной бумаги, отсутствуют сидения на унитазах (т.к. сантехническое оборудование вмуровано в постаменты из бетона), в туалете для мальчиков на 3 этаже раковина для мытья рук с дефектом (трещина), неисправен кран раковины для мытья рук в туалете для мальчиков на 2 этаже, неисправен слив писсуара в туалете для мальчиков на 1 этаже;
- п. 2.5.2. Полы коридора 3 этажа (южная и восточная стороны) имеют дефекты и повреждения покрытия;
- п. 2.5.3. На потолке кабинета № 301 обнаружены следы протеканий; В туалетной комнате для мальчиков на 1 этаже на потолке и стенах обнаружены следы протечек, дефекты отделочного покрытия;
- п. 2.8.9. Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: в кабинетах №№ 301, 314, 305, химии обнаружены перегоревшие лампы;
- п. 3.4.10. Для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м<sup>2</sup>, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену;

Руководствуясь ст. 50 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушений прав потребителей

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МБОУ СОШ № 6 в лице директора общеобразовательного учреждения Парфеновой Оксаны Викторовны

(наименование юр.лица, должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

1. Устранить нарушения санитарного законодательства в части :
- **ч. 5 ст. 12** Федерального закона от 23.12.2013г № 15-ФЗ «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
  - **Статья 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": **п. 2.2.3., п. 2.11.1., п. 2.8.9.**

**Срок: немедленно и постоянно**

Статья 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": **п. 3.4.10., п. 2.5.3., п. 2.5.2., п. 2.4.11., п. 2.4.3., п. 2.6.5., п. 2.4.6.3., п. 3.4.5., п. 1.8.**

**Срок: до 30.08.2021.**

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах в срок не позднее 30.08.2021г по адресу: г. Абинск, ул. Мира, 1

3. Ответственным за выполнение предписания является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Кубани атамана Мингрельского хуторского казачьего общества С.А. Осьминина муниципального образования Абинский район в лице директора общеобразовательного учреждения Парфеновой Оксаны Викторовны.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством ( в случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений, или их заверенные копии).

Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.  
Данное предписание имеет обязательную силу.

исп. специалист эксперт  
ТО У ФС Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю в Северском,  
Абинском, Крымском районах

  
(подпись)

Шавкута А.С.

Предписание получил   
(подпись, ФИО)

08.08.2021г.  
(дата)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Парфенова Оксана Викторовна

Действителен с 18.02.2022 по 18.02.2023